

PLANTA BAIXA - PONTOS PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
Escala 1/50


LEGENDA

	EXTINTOR POS - 20-B-C - 4kg (sinalização de parede)	
	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL - TIPO A SEM INDICAÇÃO DE DIREÇÃO - COM LUMINOSO - bloco autônomo	h max = imediatamente acima das aberturas dos ambientes 30 leds/2w min: 3 lux
	SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL - TIPO B SEM INDICAÇÃO DE DIREÇÃO - SEM LUMINOSO - placa fotoluminescente	h max = imediatamente acima das aberturas dos ambientes
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	h max = imediatamente acima das aberturas dos ambientes 30 leds/2w min: 3 lux

deverá ser usado seta na cor vermelha com bordas em amarelo



alça de transporte




160 cm - máximo

DETALHE EXTINTOR DE INCÊNDIO NA PAREDE - sinalização parede

SEM ESCALA

Legenda:




OU



PLACA TIPO "B"
Placa fotoluminescente
Sem indicação de direção


Legenda:



NOTAS:

- 01 - As placas B serão do tipo Fotoluminescente;
- 02 - A placa Tipo B não possui indicação de direção de fluxo;
- 03 - As letras e pictogramas (setas e imagens) devem ter cor branca com efeito fotoluminescente, sobre fundo na cor verde, com dimensões mínimas de 25x16cm e letras com traço de 1cm em moldura de 4x9cm;
- 04 - As placas poderão ser acompanhadas de simbologia;
- 05 - A fixação das placas poderá ser na parede ou teto, de acordo com o indicado em planta baixa;
- 06 - As placas com fixação no teto serão dupla face;
- 07 - Serão utilizadas somente em recintos com aclaramento suficiente para permitir o acúmulo de energia no elemento fotoluminescente;

DET. DA SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL TIPO B, B1 e B2 - PLACA FOTOLUMINESCENTE
SEM ESCALA




OU



PLACA TIPO "A"
Placa luminosa
Sem indicação de direção


Legenda:



NOTAS:

- 01 - A sinalização deverá ser luminosa e alimentada por acumuladores que deverão funcionar automaticamente quando em falta de energia convencional, com iluminação contínua e autonomia de 01 hora; Será do tipo Blocos Autônomos;
- 02 - A tomada deve ser de uso exclusivo da sinalização de abandono de local;
- 03 - As letras e pictogramas (setas e imagens) devem ter cor vermelha ou verde sobre fundo branco leitoso em placas de acrílico ou material similar, com dimensões mínimas de 25x16cm e letras com traço de 1cm em moldura de 4x9cm;
- 04 - As placas poderão ser acompanhadas de simbologia;
- 05 - As placas Tipo A deverão ser luminosas;
- 06 - A placa Tipo A não possui indicação de direção de fluxo;
- 07 - A fixação das placas poderá ser na parede ou teto, de acordo com o indicado em planta baixa;
- 08 - As placas com fixação no teto serão dupla face;
- 09 - Para a LOJA todas as placas terão tamanho mínimo de 50x32cm, letras com traço de 2cm em moldura de 8x18cm, demais características permanecem as mesmas;

DET. DA SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL TIPO A - PLACA LUMINOSA
SEM ESCALA



PERSPECTIVA

altura máxima das luminárias é imediatamente acima das aberturas dos ambientes (portas, janelas ou elementos vazados)

DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA

Legenda:

NOTAS LUMINÁRIA TIPO 02:

- 01 - O acionamento das luminárias deve ser automático, em caso de falha no fornecimento da energia convencional;
- 02 - A tomada deve ser de uso exclusivo da iluminação de emergência;
- 03 - O sistema de iluminação de emergência deve possuir circuito elétrico com disjuntor identificado;
- 04 - Luminárias com lâmpadas 30 leds/2W cada;
- 05 - Autonomia mínima de 1 hora;
- 06 - Fator de iluminação min. em locais planos é de 3lux;
- 07 - Fator de iluminação min. em locais com desnível é de 5lux;

Projeto PEIXARIA - PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO		
 IPPUC INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CAÇADOR	Referência PLANTA BAIXA - PREVENTIVO CONTRA INC. DETALHES EXTINTOR DETALHES ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	FOLHA 01/01
	Revisões - REVISÃO 02 - 20/05/2020 - AGRICULTURA - PROJETOS COMPLEMENTARES 15/06/2020 -	Data 15 julho 2020
Responsável Técnico ENG. CIVIL TAISE TEODÓZIO - 071.664-1	Área 109,20m ² Escala INDICADA Desenho TAISE Arquivo 0:\PPUCA\AGRICULTURA\PEIXARIA MUNICIPAL\PEIXARIA.dwg	